

## CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

**Firma/Company:** Brandoni S.p.A.  
**Adresa/Address:** Via Novara, 199  
**Město/City:** Romagnano Sesia  
**Stát/Country:** Italia/Italy  
**Tel:+39 163 828100** **Fax:+39 163 834458**

**Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:**  
Declares under its own responsibility that products:

**Série 10.000 Filtr závitový nerez /SS Y-pattern threaded strainer**

**Pracovní rozsah /** Within the following working ranges

<b>Tlak</b> Pressure	<b>Teplota (těsnící materiál)</b> Temperature (sealing material)
<b>40 bar</b>	<b>-20 / +200°C</b>

**Jsou v souladu s Evropskou směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU PED**

Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

**Posuzování shody postup (příloha III)**

Conformity assesment procedure (Annex III)

**A1**

**Certifikační orgán/** Notified body:

**TUV Sud Industrie Service GMBH**

Westendstrasse 199 D-80686 Munchen

**Identifikační číslo/** Identification number:

**0036**

**Příslušné harmonizované normy /** Relevant harmonized standard


EN 19, EN12266, EN ISO 228-1

**Datum a místo/**Date and place

Romagnano Sesia, 03-10-2014

**Podpis/**Signed

Brandoni marco



# DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

**Ditta/Company:** Brandoni S.p.A.  
**Indirizzo/Address:** Via Novara, 199  
**Città/City:** Romagnano Sesia  
**Paese/Country:** Italia/Italy  
**Tel:**+39 163 828100 **Fax:**+39 163 834458

**Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:**

Declares under its own responsibility that products:

**Serie 10.000 Filtro a Y inox filettato / SS Y-pattern threaded strainer**

**Entro i seguenti limiti di impiego / Within the following working ranges**

Pressione Pressure	Temperatura (materiale tenute) Temperature (sealing material)
40 bar	-20 / +200°

**Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU PED**

Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

**Procedura di valutazione di conformità (All. III)**  
Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

**Ente notificato/ Notified body:**

**TUV Sud Industrie Service GMBH**  
Westendstrasse 199 D-80686 Munchen

**Numero identificativo/Identification number:**

0036

**Norme armonizzate applicabili / Relevant harmonized standard**  
EN19, EN12266, EN ISO 228-1

**Data e luogo/Date and place**  
Romagnano Sesia, 03-10-2014

**Firmato/Signed**  
Brandoni marco





Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Autorizovaná laboratoř č. C0200100207 podle zákona č. 258/2000 Sb.  
Centrum hygienických laboratoří Brno  
Gorkého 6, 602 00 Brno  
IČO 71009396, tel.: 543 423 321; e-mail: [ivo.riha@zuova.cz](mailto:ivo.riha@zuova.cz)

IVAR CS spol. s r.o.  
Velvarská 9 - Podhořany  
27751 Nelahozeves II

Značka : 4/2015

Vyřizuje : RNDr. Ivo Říha  
tel.: 543 423 321

Brno 27.1.2015

## VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku Filtr závitový nerez BRA.10.000, rozměry 1/4" – 2". Výrobce je společnost BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia, ITÁLIE. Filtry jsou používány pro ochranu čerpadel, ventilů, zamezovačů zpětného průtoku a dalších zařízení před nečistotami.

### K ověření bylo předloženo:

- Přihláška vzorku k ověření
- Katalogový list výrobku
- Schematický náčrt jednotlivých dílů včetně materiálového rozpisu
- Návod k instalaci a použití
- Protokol o zkoušce č. 39-11775/1 vydaný Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Zkušební laboratoř č. 1045.1 akreditovaná ČIA, pracoviště 2 Odštěpný závod 2 SZÚ s.p. Jablonec nad Nisou, Tovární 5, 466 21

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobku a zhodnocení výsledků fyzikálně chemických měření lze konstatovat, že :

výrobek Filtr závitový nerez BRA.10.000, rozměry 1/4" – 2" od výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia (No), ITÁLIE,

### splňuje

požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.



RNDr. Ivo Říha  
vedoucí autorizované laboratoře